

Предписание № 020/221-В/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

*ИНН 3410062239*

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца объекта надзора и т.п.)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину и Камышинскому району (далее – ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Пригарина Алексея Павловича № 020/221-В от «27» сентября 2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 часов 00 минут 01 октября 2021 года по 13 часов 00 минут 14 октября 2021 года проведено **плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие** старшим инспектором ОНД и ПР по г. Камышину

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

и Камышинскому району УНД и ПР Главного управления Сяткиным Артемом Александровичем в здании, помещениях и на территории МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс, расположенных по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, село Семеновка, улица Комсомольская, дом 13.

пожарному надзору, проводившего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс Гуденко Галиной Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
1.	<i>Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, расположенных в здании детского сада, приспособлений для самозакрывания: 1 этаж на 4 дверях, 2 этаж на 3 дверях. (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).</i>	<i>До 13.04.2022 года</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица имеют право обжаловать принятое решение в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 57, 58 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2021 № 290.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по г. Камышину и Камышинскому району  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Сяткин А.А.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«14» октября 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«14» октября 2021 г.

заведующий МКДОУ Усть-Грязнухинский Дс

(должность, фамилия, инициалы)

Гуденко Галина Ивановна