

АКТ

Проверки технического состояния автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения о пожаре в

МКАОУ Центр - Трудмужинский дс

Комиссия в составе: _____,
директора ООО «СИСТЕМСЕРВИС» Неверова В.А. электромонтер ООО «СИСТЕМСЕРВИС» Тё
А.О., провела проверку технического осмотра и ППР систем пожарной автоматики методом
внешнего осмотра системы, проверки на сработку от задымления, от ручных оповещателей о
пожаре и работы от автономных источников питания.

В результате проверки установлено:


1. Система АПС обслужена, все элементы системы находятся в рабочем состоянии.
2. Система АПС срабатывает от задымления ДИП и от ручных оповещателей о пожаре.
3. Система АПС устойчиво работает от резервных источников питания.
4. Система речевого оповещения работает в автоматическом режиме и в режиме подачи команд с пульта.

Вывод комиссии: система АПС и СО МКАОУ Центр - Трудмужинский дс
находится в исправном состоянии и обеспечивает своевременное оповещение о возникновении
пожара людей.

Неверов В.А. МКАОУ

Руководитель ООО «СИСТЕМСЕРВИС»

Электромонтер ООО «СИСТЕМСЕРВИС»



Неверов В.А. / В.А. Неверов

В.А. Неверов

Тё А.О.

А.О. Тё

Дата квартального осмотра: «26» 06 2014 г.