

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская 15а,
тел. 8(8442)967012, факс: 967082, 934156, email: emercom@volgane.ru

Единый телефон доверия: (8442) 789999 - ГУ МЧС России по Волгоградской области,

ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Гороховская, 112 «а»

тел. 8(84457)-5-01-20, email: KamyshinOGPS@yandex.ru

Акт
Обследования

«14» августа 2019 года
13 ч. 00 мин.

с. Веселово

(город, село, поселок)

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Камышину и Камышинскому району
Карпенко Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

В период с 12 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г., совместно с завующей филиала муниципального казенного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад, Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад», Гуденко Галиной Ивановной, проведено обследование объекта (помещений) и рассмотрения документов заявителя: филиал муниципального казенного образовательного учреждения Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Веселово, ул. Степная, 1А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам обследования установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности исследуемых объектов:

- филиал муниципального казенного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад, Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад» класса ФПО 1.1. расположен в одноэтажном кирпичном здании с чердаком по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Веселово, ул. Степная, 1А. Здание IV степени огнестойкости, электрифицировано, газифицировано. На объекте установлена и исправна автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, первичные средства пожаротушения в досточном количестве, исправны, эвакуационные пути и выходы соответствуют, имеется наружное водоснабжение – 2 ПГ удовлетворяющих требования СНИП 2,04.01 – 85*;

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	не выявлены;	

С Актом обследования ознакомлен(а):

Заведующий филиала муниципального казенного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской области

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«14» августа 2019 г.



Гуденко Г.И.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Заведующий филиала муниципального казенного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской области

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица фамилия, инициалы руководителя, организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:



Гуденко Г.И.

Филиал муниципального казенного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад» соответствует требованиям пожарной безопасности

«14» августа 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор по г.Камышину и Камышинскому району по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» августа 2019 г.



Карпенко Д.Ю..